

## 建築外牆附加冷氣裝設原則

1. 頂樓以下三個樓層（含頂樓下第 1~3 層）：室外機請集中設置於頂樓平台。
2. 一至三樓：室外機請採落地式設置。



主機宜集中放置於二側平台或屋架下。佈設管線或架設施工錨定基座應注意不破壞屋頂或平台之防水層。



外掛管線必須妥善固定，沿建物柱邊靠齊，禁止管線懸垂於牆面上。



1. 冷氣室外機體安裝於屋頂。
2. 以接近外牆色彩之塑膠管包覆冷媒管。  
案例中選擇紅色管，接近紅磚顏色，達隱藏效果。灰色管則於紅磚牆段漆成紅色。



冷氣室外機體安裝位置對齊。以接近外牆色彩之塑膠管包覆冷媒管。案例中選擇灰色管，接近洗石子顏色，達隱藏效果。



儘量避免於建築的正立面裝設冷氣，可集中裝設在側面、中庭位置、或屋頂。



建築物的冷氣裝設位置，宜全棟統一。